


Husets energianvändning



EnergideklARATION för Hanna Rydhs Gata 14, Hägersten.

- Detta hus använder 161 kWh/m² och år, varav el 8 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklARATION

EnergideklARATION utförd 2008-12-02 av:

Daniel Lundh, Grontmij AB