


Husets energianvändning



EnergideklARATION för Hanna Rydhs Gata 38, Hägersten.

- Detta hus använder 158 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklARATION

EnergideklARATION utförd 2008-12-02 av:

Daniel Lundh, Grontmij AB